

## 質問及び回答一覧

件名 札幌市中央卸売市場で使用する電力

No.	質問	回答	
1	現契約について	現在の供給者が知りたい。	北海道電力株式会社様です。
	現在の供給種別を知りたい。	特別高圧電力1,600KWです。なお、今回入札は1,500KWですのでご注意ください。	
	現契約の計量日が知りたい。	原則毎月1日です。	
2	切替について	旧一般電力事業者から新電力に切り替える施設があるか。	ありません。
	自動検針装置は入っているか。	入っております。	
	落札後に切替に必要な書類の提出は可能か。	落札後は最新請求書の写しなど切替手続きに必要な書類の提出は可能です。	
3	請求について	請求書はWEBダウンロードでの対応は可能か。	現時点ではWEBダウンロードやメールでの提出には対応していません。
	検針結果は請求書内訳をもって検針票に代えることは可能か。	可能です。	
	請求書について翌月15日までに到着、受領後30日以内の支払いとなるが、問題ないか。	問題ありません。	
	供給施設内に入居している企業はあるか。ある場合に企業毎に請求書を発行することはあるか。	施設内に入居している企業はありますが、企業毎に請求書を発行する必要はありません。	
	燃料費調整額について、単価の算定において記載されている基準単価と北海道電力株が使用している基準単価が異なるが、実際の請求時は北海道電力株と同様の算定方法で同様の単価による請求でよいか。	お見込みのとおりです。	
4	入札について	入札書に入れる内封筒は入札説明書5(3)アと同様か。	お見込みのとおりです。
	郵送先住所は「札幌市中央区北12条西20丁目2-1水産棟4階」「札幌市中央区北12条西20丁目」のどちらか。	どちらでも構いません。	
	開札結果の公開方法及び範囲を知りたい。	入札結果については、入札者、入札価格、落札者及び落札価格を札幌市中央卸売市場のホームページで公表いたします。	
	再度入札は当日実施されるのか。	再度入札は行いません。落札者となるべき同価の入札をした事業者が2社以上ある場合は、当日にくじを引いて落札者を決定します。郵送にて参加されている事業者がくじを引くことになった場合は、入札と無関係の本市職員にくじを引かせます。	
	入札書に記載する日付はいつか。	日付に指定はありませんが、入札書の受領期限である8月3日以前としてください。	
	契約単価積算内訳書で使用する単価及び合計金額は税込、入札金額は税抜でよいか。	お見込みのとおりです。	
	契約単価積算内訳書の端数処理はどのように行うのか。	基本料金、電気量料金ともに小数点第2位（小数点第3位以下切捨て）までの記載が可能です。なお月別電気料金は円単位とし、1円未満の端数は切り捨ててください。	
	契約単価積算内訳書に押印は必要か。	必要ありません。	
	入札金額算定において燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めず、実際の請求の際に適応することでよいか。	お見込みのとおりです。	
入札書の算定時の力率について、力率割引を適用せず、100%で算定してよいか。	お見込みのとおり100%で算定してください。		

## 質問及び回答一覧

件名 札幌市中央卸売市場で使用する電力

No.	質 問	回 答	
5	契約について	権利義務の譲渡等や計量日について条文の変更または追加は可能か。	明白な瑕疵が認められる場合を除いて契約書の内容を変更することはできません。ただし、契約書に定められていない事項については、必要に応じて協議を行い、協議書等を締結することは可能です。
		燃料費調整額について、地域の旧一般電気事業者において燃料費調整単価の算定方法の見直しが行われた場合、本契約においても同様に見直しが行われるのか。	お見込みのとおりです。
		予備線契約は「常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合」か「常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合」のどちらか。	契約は予備線であり、「常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合」です。
		自家発補給電力の契約はあるか。	ありません。
		一般送配電事業者が値上げの際に、契約単価見直しについて協議は可能か。	契約書（案）第12条第1項及び第2項に基づき協議に応じることは可能です。
		契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により供給停止する施設があるか。	ありません。
		契約期間中に建替、増築、トランス増量、受変電設備の移設・変更等、電力契約に影響する工事予定はあるか。	ありません。
		契約電力が500KW以上の施設において、各月の契約電力は仕様書に記載の値のとおり運用でよいか。	お見込みのとおりです。
		計量日は使用期間末日の翌日0:00となるがよいか。	構いません。
旧一般電気事業者と同様の付帯契約の適用がないが問題ないか。	付帯契約の対象となるものがないと思われるため、問題ありません。		
契約単価積算内訳書には予備線の単価及び計算箇所がないが、別途基本料金の根拠となる計算書を添付すればよいか。または契約単価積算内訳書に追加する形にしてもよいか。	基本料金の根拠となる計算書は必要に応じて添付してください。なお、契約単価積算内訳書は指定の様式でお使い願います。		