

(質 問 票)

平成29年7月 7日

札幌市経済観光局中央卸売市場管理課 あて

質 問

開札予定日時	平成29年7月14日(金) 10時00分
件 名	資源リサイクル施設バイオマス炉等修繕業務
質 問 内 容	業務仕様書には、修繕業務終了後の試運転の記載はありませんが
	本業務には、試運転により稼働に支障がないことを確認する業務も
	含まれると推察いたしますが正しいでしょうか。

注) 欄が足りない場合は別紙としてください。

回 答

回 答 内 容	正しいです。

【提出先】 経済観光局中央卸売市場管理課事務係

FAX 番号 011-611-3138

TEL 番号 011-611-3111

提出期限⇒平成29年7月10日(月) 15時00分まで

(質 問 票)

平成29年7月7日

札幌市経済観光局中央卸売市場管理課 あて

質 問

開札予定日時	平成29年7月14日(金) 10時00分
件 名	資源リサイクル施設バイオマス炉等修繕業務
質 問 内 容	1 耐火材の仕様は、耐摩耗性プラスチック耐火物で宜しいでしょうか。
	2 耐火材補修範囲は添付図面で理解しましたが、詳細把握のため、点検報告書等の閲覧は可能でしょうか。
	3 給水ブースターポンプの仕様をご教授ください。
	4 温度センサーキャリア空気出口の仕様について、SUS310SとありますがSUS316の誤記でしょうか。

注) 欄が足りない場合は別紙としてください。

回 答

回 答 内 容	1 よろしいです。
	2 可能です。
	3 給水ブースターポンプの仕様は、業務仕様書、機器仕様(24)給水タンク⑧付属品に記載しております。
	4 誤記ではありません、仕様書の通りSUS310Sです。

【提出先】経済観光局中央卸売市場管理課事務係

FAX 番号 011-611-3138

TEL 番号 011-611-3111

提出期限⇒平成29年7月10日(月) 15時00分まで