

質問及び回答（札幌市中央卸売市場で使用する電力）

平成 29 年 7 月 7 日

- 1 入札書に記載する日付を教えてください。

(回 答)

日付の指定はありませんが、入札書の受領期限（7月27日）以前の日付としてください。

- 2 内訳書で使用する単価は税抜・税込どちらでしょうか。

(回 答)

契約単価積算内訳書（入札書別紙）の単価は、税込で記載してください。

なお、入札書や入札書別紙の記載方法については、入札説明書の3(5)の「入札方法」の項目もご覧ください。

- 3 入札時に力率割引を含めますか。

(回 答)

力率割引を含めてください。

- 4 入札金額に燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含めますか。

(回 答)

いずれも含めないでください。

- 5 以下の端数処理について指定があれば教えてください。

・基本料金、・月別電気料金

(回 答)

いずれも1円未満の端数があるときは、その全部を切り捨てた金額としてください。

なお、入札書や入札書別紙の記載方法については、入札説明書の3(5)の「入札方法」の項目もご覧ください。

- 6 一般送配電事業者から供給時の料金メニュー（業務用・産業用）を教えてください。

(回 答)

業務用です。

7 契約期間中に建替えや増築、トランス増量、受変電設備及び引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。

(回答)

現時点ではそうした施設はありません。

8 予備送電がございますが、種類は「予備線」、「予備電源」のどちらですか。契約電力(kW)は常用線と同じ1,600kWでしょうか。

(回答)

予備線であり、契約電力は常用線と同じ1,600kWです。

9 現状の契約電力から供給開始時における契約電力の変更がある場合、以下の内容を教えてくださいいただけますか。

- ・ 変更理由、設定根拠について
- ・ 契約電力変更に関する一般送配電事業者への事前検討と事前検討回答書の有無

(回答)

契約電力は前年度から変更しておりません。

10 融雪用電力の契約はございますか。

(回答)

融雪用電力の契約はありません。

11 一般送配電事業者値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。

(回答)

契約書(案)第12条第1項及び第2項の規定に基づき、協議に応じることは可能です。

12 消費税増税の場合、増税に伴う変更契約締結について協議に応じて頂けますか。

(回答)

契約書(案)第12条第1項及び第2項の規定に基づき、協議に応じることは可能です。

13 入札対象施設の現供給者を教えてください。

(回答)

北海道電力株式会社です。

14 請求書に関して、弊社はWEBからのダウンロードにてご対応いただいております。
また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております。その旨ご了承くださいませか。なお、毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります。

（回答）

この質問につきましては、後日回答させていただきます。

15 （計量日）条文を以下に変更又は追加を含めた協議に応じて頂くことは可能ですか。

『計量は毎月1日午前0：00に行う。』

（回答）

協議に応じることは可能です。