

(質 問 票)

別紙 3

令和 2年 1月 22日

札幌市経済観光局中央卸売市場管理課 あて

会 社 名

電 話 番 号

F A X 番 号

担当者(所属(職))

質 問

開札予定日時	令和2年1月30日(木) 11時00分
件 名	水産棟・青果棟洗浄便座設置業務
質 問 内 容	1 既設の洋式便器のフラッシュバルブの型番を教えてください。 (洗浄便座を取り付けるのに取り出しがあるかどうか不明のため) 2 リモデル方式で施工する場合、新設便器はリモデル用便器の 型番でなくてもよろしいのでしょうか。 (便器の背中側に隙間ができるのでは…既設の便器の配置が不明のため) 又、給水管の切り回しが必要となるのではないのでしょうか。 3 施工はTOTOのサービス店施工でなくてもよいのでしょうか。

注) 欄が足りない場合は別紙としてください。

回 答

回 答 内 容	1 既設洋式便器のフラッシュバルブの型番は、TV750C1S(青果棟)で洗浄便座の給水取出しが付いております。
	2 リモデル用大便器の型番は、仕様書の通りです。
	3 施工はリモデル工法に限定しているため、TOTOのサービス店にて施工して下さい。

【提出先】 経済観光局中央卸売市場管理課事務係

FAX 番号 011-611-3138

TEL 番号 011-611-3111

提出期限⇒令和2年1月24日(金) 15時00分まで