

(別紙5)

(質 問 票)

令和2年 2月 4日

札幌市経済観光局中央卸売市場管理課 あて

会 社 名
電 話 番 号
F A X 番 号

質 問

開札予定日時	令和2年2月12日(水) 11時00分
件 名	青果棟ほか消火栓ホース交換業務
質 問 内 容	・ホースの使用圧力を教えてください。
	・ホースの結合は、差し込み式でよろしいでしょうか。
	以上2点ご回答ください、宜しくお願い致します。

注) 欄が足りない場合は別紙としてください。

回 答

回 答 内 容	・ホースの使用圧力は、40A:0.7MPa、65A:0.9MPaです。
	・ホースの結合は、差込式結合です。

【提出先】 経済観光局中央卸売市場管理課事務係

FAX 番号 011-611-3138

TEL 番号 011-611-3111

提出期限⇒令和2年 2月 4日(火) 15時00分まで